

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова



Е.И. Нетесова

«09» января 2023г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг**  
**в сфере образования (далее – Услуги)**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, г. Азов ул. Дзержинского 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2910,4 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6638 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970 , последнего капитального ремонта 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего Июль-Август 2023г., капитального* \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБУ ДО ДДТ г. Азова. (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346780; Ростовская область, г. Азов, ул. Дзержинского, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования г. Азова
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова 53/47

**2. Характеристика деятельности организации на объекте(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ для детей.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт до остановки Дома Детского творчества по ул. Дзержинского далее 30 метров до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* бордюры с адаптированным пешеходными уклоном не более 5%

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (соответствует нормативным требованиям)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ- И (К,О,С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (К,О,С,Г, У) Частично избирательно.**

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	<b>Все зоны и участки</b>	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.Период проведения работ:**

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации доступно частично избирательно**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно

**4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):**

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» января 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № 1 от «09» января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова  
\_\_\_\_\_ Е.И. Нетесова.  
«09 января 2023г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образовательное учреждение (МБУ ДО ДДТ г. Азова) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, г. Азов ул. Дзержинского 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2910,4 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего Июль-Август 2023г., капитального \_\_\_\_ - \_\_\_\_*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
МБУ ДО ДДТ г. Азова (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346780; Ростовская область, г. Азов ул. Дзержинского, 14
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования г. Азова
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ростовская область, г. Азов ул. Кондаурова 53/47

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ для детей.

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской автотранспорт до остановки Дома Детского творчества ул. Дзержинского, д.14, далее 30м. до здания по пешеходной дорожке  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (соответствует нормативным требованиям)

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	<b>Все зоны и участки</b>	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова  
Е.И. Нетесова.  
«09» января 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1**  
**(информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**Ростовская область, г. Азов**

Наименование территориального образования субъекта РФ

«09» января 2023 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта: Образовательное учреждение (МБУ ДО ДДТ г. Азова) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова
- 1.2. Адрес объекта: Ростовская область, г. Азов ул, Дзержинского, д. 14
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 2910,4 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6638 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1970, последнего капитального ремонта 2010г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего Июль-Август 2023г., капитального \_\_\_\_ - \_\_\_\_*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБУ ДО ДДТ г. Азова (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346780; Ростовская область, г. Азов, ул, Дзержинского, д. 14

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных общеразвивающих программ для детей.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 450 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской автотранспорт до остановки Дома Детского творчества по ул. Дзержинского далее 30м. до здания по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать бордюры с неадаптированными пешеходными для МГН уклонами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (не соответствует благоустройство пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу)

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧИ (О, С, Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	---
2	Вход (входы) в здание	---
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	---
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт текущий

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДУ

Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках .

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

###### 4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

###### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* не требуется

###### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

###### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

###### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Организация инвалидов опорников «ВОИ» «ИКАР»

###### 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

-----

---

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте    нет                    на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ            нет                    на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова Е.И. Нетесова  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Заместитель директора МБУ ДО ДДТ г. Азова по АХЧ И.Ю. Шинкаренко  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Заместитель директора МБОУ ДО ДДТ г. Азова И.В. Пархоменко  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
 № 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>нет</i>	-	-	<i>К ступеням к зданию примыкает городская пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.</i>	<i>ДП-В</i>	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>есть</i>	-	-	<i>Пешеходные пути движения асфальт, тротуарная плитка - нескользящие, шириной более 3 м. Уклоны пешеходных дорожек превышают 5%. Отсутствие бордюрных срезов (пандусов) от остановки на путях движения затрудняет доступ МГН и людей, использующих кресло-коляски к зданию.</i>	<i>ДП-В</i>	<i>Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>
1.3	Лестница (наружная)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>есть</i>	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	<i>есть</i>	-	-	<i>есть</i>	ДП-В	<i>Согласовано с дорожной службой организация парковочных мест для автомобилей инвалидов.</i>	---
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-	-	<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	ДП-В	<i>Обеспечить доступность всех групп МГН.</i>	<i>Ремонт капитальный.</i>

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Путь (пути) движения к зданию на территории.</i>	<i>ДЧ-И (О, С, Г, У)</i>	-		<i>Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.</i>
<i>Автостоянка и парковка</i>	<i>ВНД</i>	-		<i>Согласовано и выполнено СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей»</i>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Выполнить в комплексе ремонт тротуарной плитки перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
 № 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14  
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Адаптирована частично, покрытие плитка – мрамор, при дожде особенно в мороз превращается в скользкое покрытие. Двусторонние поручни.	ДП-И (О, С, Г, У)	адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		Пандус не соответствует ГОСТу, уклон составляет 20%,	ДП-В		-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Адаптирована частично, покрытие плитка – кирпич	ДП-В	адаптирована площадка перед дверью	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-		Двухстворчатая дверь 1500м. Адаптирована	ДП-В	-	-
2.5	Тамбур	есть	-		Соответствует ГОСТу	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)**	
			№ на плане	№ фото
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Пандус (наружный)	ВНД	-		Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Ремонт капитальный.
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный.
Дверь (входная)	ДП-И (О, С, Г, У)	-		Соответствует ГОСТу

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»



к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
 № 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Доступна частично, поручни выполнены не по ГОСТу.	ДП-И (О, С, Г, У)	Адаптировать поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.	Ремонт текущий.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Монтаж пандуса не возможен.	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Лестничный пролёт входной группы не обустроен подъёмным механизмом	ДП-И (К, О)	Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло колясках.	Ремонт капитальный.
3.5	Дверь	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный.
--	-------------------------	------	---	---	-------------------------------------	------	--	---------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Лестница (внутри здания)</i>	<i>ДЧ-У</i>	-		<i>Привести в соответствие поручни для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.</i>
<i>Лифт пассажирский (или подъемник)</i>		-		<i>Произвести монтаж подъемника значимого для инвалидов на кресло колясках ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов. - невозможен</i>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнен монтаж платформы с наклонным перемещением инвалидов для доступа инвалидов на кресло колясках в здание – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
 № 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –коляска.	ДП-В	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на этаж – обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски.	Ремонт текущий.
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло- колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	Ремонт текущий.
--	-------------------------	------	---	---	------	--	-----------------

**ИЗВывод по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-		Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт текущий.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечен доступ в здание инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
 № 1 от «09» января 2023г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
 Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения учебы	Есть частично	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ			Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

к Акту обследования (информации об объекте и предоставляемых на нем услуг в сфере образования)

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

№ 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

---

## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		адаптирована для МГН соответствует стандарту входная дверь, расположение сантехники, есть поручни.	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов.	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечена доступность всех групп МГН.	

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

### ИЗВЕЩЕНИЕ

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-		входная дверь в туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Приспособления, используемые инвалидами в жилых помещениях.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптирована туалетная комната для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»



## К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1 от «09» января 2023 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом Детского творчества г. Азова ул. Дзержинского 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.	Ремонт текущий

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДУ	-		Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	
Тактильные средства	ВНД	-		

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».